

宝鸡钛业股份有限公司风冷式冷水机组购置自行招标二次公告
(招标编号: 2023010)

项目所在地区: 陕西省

一、招标条件

本宝鸡钛业股份有限公司风冷式冷水机组购置自行招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金自筹资金,招标人为宝鸡钛业股份有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 风冷式冷水机组十套

范围: 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001) 宝鸡钛业股份有限公司风冷式冷水机组购置自行招标公告;

三、投标人资格要求

(001 宝鸡钛业股份有限公司风冷式冷水机组购置自行招标公告)的投标人资格能力要求: 投标人需为中华人民共和国境内注册的法人,具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力的具有风冷式冷水机组设计制造能力的厂家或授权代理商,具有同类产品的相关业绩。;

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2023 年 02 月 10 日 00 时 00 分到 2023 年 02 月 16 日 17 时 30 分

获取方式: 电子邮件形式发送

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2023 年 02 月 22 日 10 时 30 分

递交方式: 宝鸡市高新大道 88 号宝钛办公楼十五楼资产设备部纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2023 年 02 月 22 日 10 时 30 分

开标地点: 宝鸡市高新大道 88 号宝钛办公楼十五楼资产设备部

七、其他

(一) 宝鸡钛业股份有限公司风冷式冷水机组十套购置。

风冷式冷水机组技术要求:

1、风冷式冷水机组,利用制冷剂的气液相互转换,吸收和释放热量的原理,达到制冷的效

果，可快速降温，温控按需设定控制稳定。

2、用单级蒸汽压缩机回路，并具有压缩机过载保护、各过载保护、逆相缺相警示、防止结冰保护、高低压力保护等装置。

3、适用本工业现场使用要求，夏季高温环境约 40~50℃，冬季环境温度 >0℃。

4、设置安全防护措施，防止温度开关设定在 5℃ 以下造成蒸发器结冰。

5、常年连续正常运行，设备停机或机组故障不得影响被处理水流量。

6、报警反馈信息齐全，便于问题查找。

7、分级设置权限，可分为用户、管理员和（或）厂家。

8、参数（可优化）：

1) 需冷水流量：约 16m³/h（现场设备水箱约 0.5m³），机组串接在设备水路。

2) 制冷量：≥60000Kcal/h，满足夏季熔炼时，冷水机进水温度 ≥38℃，冷却后出水温度 ≤33℃。

3) 输入电源：380V/3P/50Hz。

4) 制冷剂：R407C（耐高温冷媒）。

5) 冷凝器：高效紫铜管套串铝翅片。

6) 接管口径：建议 DN50 与实际变接（现场设备水管 DN32）。

7) 内置水泵：不建议使用。

8) 总尺寸：≤1700×870×1680。

9、售后服务

1) 供货方需提供风冷式冷水机组详细使用说明书及备件明细，设备初次使用时，由甲方安装，供货方安排专业人员免费指导，调试并对我方使用人员提供培训服务。

2) 风冷式冷水机组经验收之日起质保期一年以上，在质保期内因设备自身原因造成故障由供货方免费提供维修。供货方需提供风冷式冷水机组的终身维修服务。

3) 在风冷式冷水机组使用发生故障时，供货方在收到我方咨询后，需在 4 小时内回复，24~48 小时内赶到现场维修。

（二）报名方式：

（1）报名时间：自公告发布之日起到 2023-02-9 15:00 止

（2）报名确认信息（以下信息以电子邮件发送，发送后需电话确认）：

A. 参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；

B 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）



(3) 宝鸡钛业股份有限公司资产设备部

联系人：刘女士 电话&传真：0917—3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

(三) 技术洽谈联系人：肖书强 电话：0917-3258095

八、监督部门

本招标项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委综合室。

九、联系方式

招 标 人：宝鸡钛业股份有限公司

地 址：宝鸡市高新大道 88 号

联 系 人：肖书强

电 话：09173258095

电子邮件：sbb@baoti.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

