

宝鸡钛业股份有限公司酸洗间中水回用系统建设采购公告

(编号: SBB2023066)

一、项目名称: 宝鸡钛业股份有限公司关于酸洗间中水回用系统建设项目的采购公告

二、采购项目内容、规模及概况: 酸洗间中水回用系统建设 1 套

三、资金来源信息: 自筹资金

四、监督部门名称: 宝钛集团有限公司纪委综合室

五、供应商的资格能力要求: 供应商为中华人民共和国境内注册的法人, 应具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力, 为制造商, 具有相应的设计制造资质和业绩。

六、本项目不允许联合体响应。

七、公告内容:

(一) 采购内容: 酸洗间中水回用系统建设 1 套, 包括泵组、传输管路及支架、控制系统、防雨设施等。

(二) 技术要求:

1. 中水储存池为现有全地上钢砼水池, 储水容积为 80m^3 , 池内设置液位变送器 1 套。
2. 中水泵站恒压供水采用 2 套不锈钢材质水泵, 1 台用于酸洗生产线供水, 另一台用于厕所供水, 设计供水量不小于 $10\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $\geq 50\text{m}$, 恒压供水采用压力变送器控制水泵变频运行, 实现无人操作。水泵要求选用南方泵业/粤华泵业。
3. 中水输送管路单元采用 304L (DN50) 不锈钢管将泵站出水通过架空管道敷设至酸洗间内的 2 处酸洗槽 (含漂洗槽) 用水点, 采用无缝钢管 (DN50) 输送至挤压车间北侧的卫生间处; 每个用水点设置阀组, 阀组采用不锈钢球阀。输水管道要求固定牢靠, 采用岩棉+玻璃丝布保温处理。
4. 设计中水压力为 $0.3\text{--}0.5\text{Mpa}$, 中水压力要根据实际使用需求实时调节;
5. 系统泵组、压力、液位仪表等设备采用全自动控制;
6. 系统电控装置为集中控制, 主要自动控制中水储存池 (液位控制)、恒压泵的运行; 需要时 (如维修状态下) 可切换到手动工作状态。
7. 恒压水泵的启停受中水储存池液位控制, 防止水泵低水位吸空损坏水泵。
8. 各类电气设备均设置电路短路和过载保护装置。
9. 工艺布局与现场实际实现有效结合, 整体美观度与厂区环境相一致。
10. 设备安装在户外需有必要的防雨设施。

(三) 报名及采购文件获取方式:

- (1) 报名及采购文件工本费缴纳时间: 自 2023 年 6 月 25 日 8 时 30 分 00 秒至 2023 年 6 月 28 日 16 时 30 分 00 秒, 收到汇款并在报名截止日后 1 个工作日, 以电子邮件形式统一发售采购文件。
- (2) 采购文件售价: 500 元/份, 售后不退 (报名单位从基本帐户汇款至宝鸡钛业股份有限公司并备注采购编号、名称的采购文件工本费)。汇款帐号: 2603021909022104788; 开户行: 工行宝鸡高新大道支行。
- (3) 报名确认信息 (以下信息以电子邮件发送, 发送后需电话确认):
 - A. 参加采购项目编号及名称、报名公司名称、联系人及方式请标注在邮件正文;
 - B 公司简介及业绩 (电子版) 以附件形式发送。 (不接受超大附件)
 - C. 供应商银行基本账户信息及开票信息。

(4) 报名联系人: 刘女士 电话&传真: 0917-3382130 电子邮箱: sbb@baoti.com

(5) 技术洽谈联系人: 马宇宏 电话 0917-3382114

(四) 未尽事宜联系宝鸡钛业股份有限公司资产设备部 刘女士

八、响应文件递交截止时间: 2023 年 7 月 6 日 9 时 00 分 00 秒

递交方式: 纸质文件递交

邮寄地址: 陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 88 号宝钛办公楼 15 楼资产设备部。

九、实施会时间及地点：

实施会时间：2023 年 7 月 6 日 9 时 00 分 00 秒

实施会地点：宝钛办公楼 15 楼会议室



采购项目负责人：(签字)

采购单位：宝鸡钛业股份有限公司资产设备部