

宝鸡钛业股份有限公司发电机采购公告

(SBB2024174)

一、项目名称：宝鸡钛业股份有限公司关于发电机的采购公告

二、采购项目内容、规模及概况：发电机采购

三、资金来源信息：自筹资金

四、监督部门名称：宝钛集团有限公司纪委综合室

五、供应商的资格能力要求：投标人为中华人民共和国境内注册的法人，为具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，为制造商或经销商，具有相应资质和业绩。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次采购项目。

六、本项目不接受联合体响应。

七、公告内容：

(一) 技术要求：1. 发电机组技术规格

容量/功率：312.5KVA/250KWe。额定电压：400v。频率：50Hz。相数：3相。

功率因数：0.8（滞后）。

燃油消耗：L/H@25%@50%@75%@100%@110% 17.3/31.6/46.8/65.6/69.3。

噪声:1M（dB.（A））开式 ≤ 105 ，静音 ≤ 85 。环境温度： -10°C -- -45°C 。

发电机组性能等级：ISO8528-5 G2。稳定电压偏差： $\leq \pm 2.5\%$ 。

稳态频率带： $\leq 1.5\%$ 。瞬态电压偏差：（突减/突加功率） $\leq +25\%$ ； $\leq -20\%$ 。

瞬态频率偏差：（突减/突加功率） $\leq +12\%$ ； $\leq -10\%$ 。

机组选配：①单相电压：220v。

②市电失效自启动控制模块。

发动机功率：353kw。调速方式：电调。额定转速：1500r/min。

冷却方式：风扇闭式水冷。进气方式：增压中冷。启动系统：24VDC。

缸径×行程：126mm×155mm。形式：6缸、直列。排量：11.596L。

润滑油总容量:30L。冷却液总容量:50L。冷却系统空气流量：415³m/min。

燃烧系统空气流量：@PRP22.2³m/min。排气温度： $\leq 600^{\circ}\text{C}$

排气背压： $\leq 75\text{mBar}$ 。散热器设计温度：45 $^{\circ}\text{C}$ 。

励磁系统：无刷自励。防护等级：IP23。电压调整范围： $\leq \pm 1\%$ 。

绝缘等级：H。 绕组节距：2/3。 支出方式：单轴承。

选用国内一线发电机组品牌，如潍柴发电机，玉柴发电机，康明斯发电机等（不可使用品牌组装机）。

（二）报名及采购文件获取方式：

（1）报名及采购文件工本费缴纳时间：自 2024 年 12 月 10 日 14 时 0 分 0 秒至 2024 年 12 月 13 日 14 时 0 分 0 秒，收到汇款后以电子邮件形式统一发售采购文件。

（2）采购文件售价：500 元/份，售后不退（报名单位从基本帐户汇款至宝鸡钛业股份有限公司并备注项目编号、名称的采购文件工本费）。汇款帐号：2603021909022104788 开户行：工行宝鸡高新大道支行

（3）报名确认信息（以下信息以电子邮件发送，发送后需电话确认）：

A.参加采购项目编号及名称、报名公司名称、联系人及方式请标注在邮件正文；

B 公司简介及业绩（电子版）以附件形式发送。（不接受超大附件）

（4）报名联系人：刘女士 电话&传真：0917—3382130 电子邮箱：sbb@baoti.com

（5）技术洽谈联系人：苗凌燕 电话 0917-3382114

（三）未尽事宜联系宝鸡钛业股份有限公司资产设备部 刘女士

八、响应文件递交时间：详见采购文件

递交方式：纸质文件递交

邮寄地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 88 号宝钛办公楼 15 楼资产设备部。

九、实施会时间及地点：

详见采购文件。

采购项目负责人：（签字）

采购单位：宝鸡钛业股份有限公司资产设备部

