

# 南京宝色股份公司

## 所需南京宝色股份公司变电所预防性试验、 检修保养及相关服务

项目编号：设-采-2025-06 号

# 采 购 文 件

采 购 人：南京宝色股份公司

2025 年 4 月

### 一、项目概况

1. 项目名称：南京宝色股份公司（以下简称“采购人”）所需南京宝色变电所预防性试验、检修保养及相关服务。

2. 项目地点：南京市江宁滨江经济技术开发区宝象路 15 号、21 号；

3. 采购内容、数量及规格：南京宝色变电所预防性试验、检修保养（详见货物一览表）。

4. 采购方式：采购人自行组织进行本次采购，本次采购方式为比价采购，采购人以采购公告的方式由供应商自行申报参加本次采购项目。

### 二、供应商的资格条件

见《采购公告》。

### 三、技术规格等要求

#### （一）货物检测需求一览表：

序号	项目名称	数量	单位
1	变压器 2500KVA 试验	1	台
2	变压器 2000KVA 试验	4	台
3	变压器 1000KVA 试验	2	台
4	变压器 630KVA 试验	1	台
5	10KV 高压开关柜	17	台
6	继电保护	11	套
7	氧化锌避雷器预试	15	组
8	接地系统调试	3	系统
9	10KV 母线耐压试验	3	段
10	10KV 电缆试验	10	条
11	直流及 UPS 系统	2	套
12	低压母线	8	段
13	电容器	70	只
14	配电柜清灰、检查	3	项
15	免费对配电房安全用具检测定期检测并提供检测报告。		

预防性试验、测试要求：

1. 供应商须根据货物检测需求一览表中各台设备进行预防性试验，并出具预防性试验问题缺陷报告，提供状态报告，并提出更换、维修建议，由采购人组织维修、更换后进行相应补充测试至合格范围内。

2. 结合货物检测需求一览表中各台关键供电设备，出具相应的变压器试验报告、变压器试验报告、继电保护装置校验报告、避雷器试验报告、电缆试验报告、电力电容器试验报告、高压母线试验报告、避雷器试验报告、接地电阻测试报告、环网柜试验、真空开关试验报告等，但不限于以上所列变电所所必须的预防性试验检测报告。

3. 整个检测过程须由采购人全程监督、跟踪，所采购检测方法、辅助检测设备均要求为有效期内完好设备，待完成所有检测内容，并如实填写、出据报告（含检测单位公章），检测报告有效期为 12 个月。

（二）**设备交付使用期：**合同生效后，根据采购人书面通知，约定日期 16 小时内完成，并在规定时间内恢复所有采购人生产、生活供电。

（三）**未尽事宜，双方友好协商解决。**

#### **四、报价要求及其计算方法：**

供应商的报价应包含完成预防性试验所需设备所有费用，包括但不限于运输费、保险费、税费、附件费等。

#### **五、响应文件的编制要求及有效期**

1. 供应商应在规定时间前向采购人提交响应文件电子版扫描件一份，供应商应在响应文件的邮件“主题”中，填写：项目编号：设-采-2025-06 号；2025 年 4 月 7 日 10 时前不得打开”字样。

#### **六、评审依据、标准、程序**

1. 本次采购工作由采购人比价小组负责，评审会由采购人相关人员及专家、监督部门代表组成。

2. 采购人将在规定时间和地点召开项目评审会。

3. 比价小组在比价的结果基础，推荐价格最低且最能满足采购要求的 1-2 名供应商为成交候选人。

4. 比价小组评审结束后，采购人履行内部手续后在中国采购与招标网、采购人官网进行评审结果公示。

5. 成交供应商应在规定期限内和采购人签订合同。

#### **七、合同主要条款**

1. 成交供应商应在规定期限内，根据采购文件和响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

2. 付款条款：

（1）**预付款：**合同签订后 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额

50%的预付款；

(2) 验收款：服务完成终验合格后 20 个工作日内，成交供应商开具税率 6% 全额增值税发票，采购人收到发票后 5 个工作日内支付合同总金额 50% 的验收款；

### **3. 质保期及售后服务**

(1) 报告有效期 12 个月，从设备检测当日起算。有效期内若发生数据异常或不真实，成交供应商在接到采购人通知后 2 小时内做出响应，在电话中不能直接解决的，派人在 8 小时内赶往现场免费补充试验及测试。如果因设备故障所造成的相应直接损失和间接损失由成交人承担。在问题解决后 48 小时内，成交人向采购人提供相关设备故障原因分析报告。

(2) 延期交货的违约责任：所有设备必须在规定的期限内交付采购人使用，若成交供应商延期交货的，每天付合同价 0.1% 的违约金。

## **八、廉洁承诺**

供应商应当在响应文件中提交签章俱全的《廉洁承诺书》。未按要求提供《廉洁承诺书》的，报价文件无效。

## **九、其他要求**

1. 供应商应自行承担采购文件制备和递交过程的全部费用，无论成交与否，采购人均不承担。

2. 供应商应仔细阅读采购公告和采购文件。采购文件所要求的资料未完全提供或所提交的响应文件不能实质性响应采购文件的要求（如：交货期），将造成废止。

3. 任何供应商要求对采购文件澄清的内容，应在评审会开始时间 48 小时前以书面传真的方式提交给采购人，采购人将对要求澄清的问题做出书面或电子邮件答复，并通知供应商。

响应文件包括：

一、营业执照扫描件；

## 二、报价单

(单价、总价、合计含税 6%，如有分项附件报价可加行)

序号	项目名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	变压器 2500KVA 试验	1	台			
2	变压器 2000KVA 试验	4	台			
3	变压器 1000KVA 试验	2	台			
4	变压器 630KVA 试验	1	台			
5	10KV 高压开关柜	17	台			
6	继电保护	11	套			
7	氧化锌避雷器预试	15	组			
8	接地系统调试	3	系统			
9	10KV 母线耐压试验	3	段			
10	10KV 电缆试验	10	条			
11	直流及 UPS 系统	2	套			
12	低压母线	8	段			
13	电容器	70	只			
14	配电柜清灰、检查	3	项			
				合计:		
15	免费对配电房安全用具检测定期检测并提供检测报告。					

### 三、廉洁承诺书

南京宝色股份公司：

在参与贵方南京宝色股份公司所需南京宝色变电所预防性试验、检修保养及相关服务采购项目的采购过程中，我方将按照采购文件要求参与采购项目响应工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用。

（三）不以任何理由安排贵方人员参加健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在评审会前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方参与采购项目资格，并扣除我方响应保证金。在成交后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方响应保证金，终止合同签订。给贵方单位造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照《廉洁从业协议书》的相关条款追究我方责任。

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日